



08#卡式风机盘管,共6台
 L=1360CMH
 Q=5.89KW(中档)
 噪音=46dB(A)
 天花开孔尺寸: 1050*700
 机组面板尺寸: 1140*790

说明:

1. 空调机组位置按实际位置由现场确定;
2. 冷冻水系统按照管径, 冷冻水系统用PVC管;
3. 冷冻水管同楼层局部采用镀锌管, 冷冻水系统用DN0.005;
4. 水系统采用B1级橡塑保温材料。

审核		设计		降温和采暖需求平面图	
审核	设计	审核	设计	图例	日期
日期	比例	比例	比例	比例	比例
工程名称			惠州市中大惠亚医院		
工程地址			北区九层连桥中心降温和采暖		